



WBDBO \geq 60 minuten

Standaard bouwmuurdetail getest door International Fire Consultants Ltd. (IFC)

Met dit detail wordt voldaan aan artikel 2.84 *Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag* van het Bouwbesluit. Dit detail is de basis voor certificering.

Referentie: *Field of application report IFCA/05202 Revision A - Prodak EPS en PUR roof panels when installed between party walls of building in accordance with NEN 6068: 2008 + C1: 2011*